

楼梯踏步最小宽度和最大高度(国标)

楼梯类别		最小宽度 (mm)	最大高度 (mm)	规范条文	梯段最小净宽
地下车库	与住宅楼梯间共用时	260	175	参《住设规》 6.3.2	梯段净宽 1.10m (多层住宅时应考虑地下车库楼梯宽度)
	独立或与其他建筑时	260	170	《通则》表 6.7.10	梯段净宽 1.10m, 高层时按 1200 考虑
住宅楼梯	共用楼梯	260	175	《住设规》 6.3.2	梯段净宽六层及以下 1.00m, 六层以上 1.10m
	套内楼梯	220	200	《住设规》 5.7.4	梯段净宽单侧临空 0.75m, 两侧有墙 0.90m
商业楼梯	营业区的共用楼梯	280	160	《商店规》表 4.1.6	梯段净宽 1.40m
	专用疏散楼梯	260	170		梯段净宽 1.20m
	室外楼梯	300	150		梯段净宽 1.40m
办公楼梯		260	170	《通则》表 6.7.10	梯段净宽多层 1.10m, 高层 1.20m
旅馆楼梯		280	160	《通则》表 6.7.10	梯段净宽多层 1.10m, 高层 1.20m
医院楼梯		280	160	《医院规》3.1.5	主楼梯梯段净宽 1.65m, 多层 1.10, 高层 1.30m
电影院楼梯	室内	280	160	《电影规》6.2.5	梯段净宽 1.20m, 直跑梯的中间平台不应小于 1.20m;
	室外	280	160		梯段净宽 1.10m, 直跑梯的中间平台不应小于 1.20m;
剧场楼梯		280	160	《剧场规》8.2.4	梯段净宽多层 1.10m, 高层内 1.20m
大学专科院校等		280	160	《通则》表 6.7.10	梯段净宽多层 1.10m, 高层 1.20m
中学楼梯		280	160	《中小学规》8.7.3	梯段净宽 1.20m
小学楼梯		260	150	《中小学规》8.7.3	梯段净宽 1.20m
幼儿园楼梯		260	150	《幼儿规》3.6.5	梯段净宽 1.10m, 高层建筑内 1.20m
宿舍楼梯	小学宿舍	260	150	《宿舍规》4.5.5	梯段净宽 1.20m
	其他宿舍	270	165	《宿舍规》4.5.4	梯段净宽 1.20m
老年人楼梯	居住建筑楼梯	300	150	《老住规》4.4.6	梯段净宽 1.20m, 踏步高不宜小于 130
	公共建筑楼梯	320	130	《老人规》4.4.3	梯段净宽 1.20m, 不得采用扇形踏步
展览馆		260	170	《通则》表 6.7.10	梯段净宽 1.20m
体育馆		280	160	《体育规》8.2.5	梯段净宽 1.20m
其他建筑楼梯		260	170	《通则》表 6.7.10	梯段净宽多层 1.10m, 高层内 1.20m
人防专用疏散楼梯		250	180	《人防规》3.3.9	梯段净宽见《人防火规》表 5.1.6
专用疏散楼梯		250	180	《通则》表 6.7.10	比如为设备房、层独立疏散的楼梯
室外楼梯				《建规》6.4.5	参见相关专业楼梯踏步高宽, 楼梯净宽 0.90m
无障碍楼梯		280	160	《无障碍规》3.6.1	净宽参相关; 老人儿童建筑时, 踏步高宽值从严执行

